强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307003041

ABB Stotz-Kontakt GmbH（生产者）及ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH（生产者）及ABB新会低压开关有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：	ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址：	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
依据的强制性产品认证规则：	CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：	电动机保护用断路器
产品系列、型号、规格：	MS132, MO132, MS132-T, MS132-B, MO132-B，详见附件规格参数
依据的标准：	GB/T 14048.2-2020;GB/T 14048.4-2020
生产企业名称：	ABB新会低压开关有限公司
生产企业地址：	广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产者联系信息		授权代表信息	
名称：	ABB Stotz-Kontakt GmbH	名称：	ABB新会低压开关有限公司
地址：	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany	地址：	广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人：	Matthias Sieder	联系人：	董秋宏
电话：	+49 151****	电话：	1581970****
电子邮箱：	Matthias.sieder@de.abb.com	电子邮箱：	donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间：	2024-01-04	自我声明时间：	2024-01-04
自我声明地点：	Heidelberg	自我声明地点：	新会
指定签字人：		指定签字人：	
签　章：		签　章：	

C. Göbel

Corell Göbel　　Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307003041

产品系列、型号、规格(附件)：

MS132, MO132, MS132-T, MS132-B, MO132-B
Uimp: 6kV;
Ui: 690V;
Ue: AC230V, AC400V, AC440V, AC500V, AC690V;
In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A(Except MS132-T);
Over-current Release Type:TMU(MS132, MS132-T, MS132-B),Electromagnetic(MO132, MO132-B);
AC230V, AC400V: Ics=30kA(25-32A), Icu=50kA(25-32A); Ics=Icu=50kA(20-25A);
Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A);
AC440V:
Ics=Icu=30kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
AC500V: Ics=Icu=10kA(20-25A, 25-32A);
Ics=Icu=20kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A); Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
AC690V:
Ics=Icu=3kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
Selectivity category: A;
Utilization category: AC-3,AC-3e;
50/60Hz;
Trip Class: 10;
Poles: 3P;
IP20(Noumenon),IP10(Main Circuit Terminal);
Suitable for isolation;
Attached Auxiliary:
HKF1-xx, HKF1-xxK (CQC Certificate number: CQC2017010304032779)
Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: 24V/3A, 120V/3A, 240V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/1A, 125V/0.27A, 250V/0.11A;
1NO,1NC
HK1-xx, HK1-xxK, SK1-xx, SK1-xxK,CK1-xx (CQC Certificate number: CQC2017010304032778)
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: 24V/6A, 110-120V/6A, 220-240V/4A, 400V/3A, 690V/1A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/2A, 110-125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 600V/0.15A;
2NO, 2NC。

生产者联系信息		授权代表信息	
名称：	ABB Stotz-Kontakt GmbH	名称：	ABB新会低压开关有限公司
地址：	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany	地址：	广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人：	Matthias Sieder	联系人：	董秋宏
电话：	+49 151****	电话：	1581970****
电子邮箱：	Matthias.sieder@de.abb.com	电子邮箱：	donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间：	2024-01-04	自我声明时间：	2024-01-04
自我声明地点：	Heidelberg	自我声明地点：	新会
指定签字人：		指定签字人：	
签　章：		签　章：	

C. Göbel

Corell Göbel　　Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307003041

产品系列、型号、规格(附件)：

MS132, MO132, MS132-T, MS132-B, MO132-B
Uimp: 6kV;
Ui: 690V;
Ue: AC230V, AC400V, AC440V, AC500V, AC690V;
In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A(除 MS132-T);
过电流脱扣器类型：热磁式(MS132, MS132-T, MS132-B),电磁式(MO132, MO132-B);
AC230V, AC400V: Ics=30kA(25-32A); Icu=50kA(25-32A); Ics=Icu=50kA(20-25A);
Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A);
AC440V:
Ics=Icu=30kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
AC500V: Ics=Icu=10kA(20-25A, 25-32A);
Ics=Icu=20kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A); Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
AC690V:
Ics=Icu=3kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8.0-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
Ics=Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A);
选择性类别: A;
使用类别: AC-3,AC-3e;
适用频率: 50/60Hz;
脱扣级别: 10;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP20(本体),IP10(主回路端子);
适用于隔离;
配用的辅助触头：
HKF1-xx, HKF1-xxK (CQC 证书编号: CQC2017010304032779)
Ith: 5A;
AC-15: Ue/Ie: 24V/3A, 120V/3A, 240V/1.5A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/1A, 125V/0.27A, 250V/0.11A;
1NO,1NC
HK1-xx, HK1-xxK, SK1-xx, SK1-xxK,CK1-xx (CQC 证书编号: CQC2017010304032778)
Ith: 6A;
AC-15: Ue/Ie: 24V/6A, 110-120V/6A, 220-240V/4A, 400V/3A, 690V/1A;
DC-13: Ue/Ie: 24V/2A, 110-125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 600V/0.15A;
2NO, 2NC。

生产者联系信息		授权代表信息	
名称：	ABB Stotz-Kontakt GmbH	名称：	ABB新会低压开关有限公司
地址：	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany	地址：	广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人：	Matthias Sieder	联系人：	董秋宏
电话：	+49 151****	电话：	1581970****
电子邮箱：	Matthias.sieder@de.abb.com	电子邮箱：	donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间：	2024-01-04	自我声明时间：	2024-01-04
自我声明地点：	Heidelberg	自我声明地点：	新会
指定签字人：		指定签字人：	
签　章：		签　章：	

C. Göbel

Corell Göbel　　Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号：2020980307003041

产品系列、型号、规格(附件)：

型号的解释：

MS 132 - 16 T
1 2 3 4

1:Product series 产品系列
MS: with thermal tripping and magnetic tripping
MS：带热脱扣和磁脱扣功能
MO: only have magnetic tripping that thermal tripping function is deactivated
MO：只有磁脱扣（短路）功能
2: Basic type 基本型号
3: Current range 电流等级
4: blank: standard product 空： 标准型号
T: Transformer protection T: 变压器保护
B: Railway application 铁路用

生产者联系信息		授权代表信息	
名称：	ABB Stotz-Kontakt GmbH	名称：	ABB新会低压开关有限公司
地址：	Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany	地址：	广东省江门市新会区今古洲工业开发区
联系人：	Matthias Sieder	联系人：	董秋宏
电话：	+49 151****	电话：	1581970****
电子邮箱：	Matthias.sieder@de.abb.com	电子邮箱：	donna-qiuhong.dong@cn.abb.com
自我声明时间：	2024-01-04	自我声明时间：	2024-01-04
自我声明地点：	Heidelberg	自我声明地点：	新会
指定签字人：		指定签字人：	
签 章：		签 章：	

C. Göbel

Corell Göbel

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

Matthias Sieder

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。